

ПРЕДПИСАНИЕ № 90

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«16» сентября 2021 г.

г. Туапсе, ул. Свободы, 3а
место составления

При проверке: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сказка» пгт. Джубга муниципального образования Туапсинский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д.1, к.Б. ОГРН 1022304920373, ИНН 2355014470 были выявлены нарушения санитарного законодательства:

ч. 1 ст. 28, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Стены медицинского процедурного кабинета имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком, в музыкальном зале следы протекания на стене возле оконных блоков, в умывальной и туалете средней группы А нарушена целостность плиточного покрытия, в приемной логопедической группы и под лестничным маршем 2 на первом этаже нарушена целостность стены, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

- Потолки в музыкальном зале, в умывальной средней группы А, в туалете средней группы А (следы течи), в коридоре 2 этажа над лестничным маршем № 1 имеют дефекты и повреждения, на пищеблоке горячего цеха сыпется штукатурка, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

- в туалете средней группы А пол имеет дефекты и повреждения, а именно: нарушено покрытие плитки; в музыкальном зале нарушена целостность паркета (образовались щели); нарушено покрытие пола на 1 м этаже под лестничным маршем № 2 что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

- Не обеспечены дополнительной местной системой вытяжной вентиляции моечные ванны столовой посуды, электросковорода в варочном цехе, являющиеся источниками выделения тепла и влаги; не исправна локальная система вытяжной вентиляции в гррядном цехе над варочными плитами п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20

(указать какие нарушения были выявлены, расписать полностью с пунктами законов или постановлений, ФЗ)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Нарушения

срок устранения

ч. 1 ст. 28, Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999
СП 2.4.3648-20

п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.7.4

до 15.04.2022

Предоставить до «15» апреля 2022 документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания с приложением доказательств в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Туапсинском районе по адресу: г. Туапсе ул. Свободы 3а.

В случае не предоставления или не своевременного предоставления информации подтверждающей выполнения настоящего предписания, лицо ответственное за его предоставление несет ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.

3. Ответственность за выполнение предписания возлагается на: МБДОУ ДС №1 «Сказка» пгт. Джубга.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


В случае не выполнения выданного предписания, лицо ответственное за его исполнение несет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения в установленные сроки предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Ведущий специалист-эксперт
(Должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Шхалахова Ю.Ю.
(ФИО)

Предписание получил «16» сентября 2021 г.

 Ио Заведующего МБДОУ ДС №1 «Сказка» пгт. Джубга Пахучая С.Д.
(подпись) (должность, ФИО)

Предписание направлено «_____» _____ 20__ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) _____
(адрес)